

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....3887.../KD-PCCC-P7

GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét đề nghị của: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ điện Mạnh Phương về việc cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại văn bản số: 01/MP ngày 18 tháng 7 năm 2022;

Căn cứ kết quả kiểm định về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện/lô phương tiện tại biên bản kiểm định ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Thiết bị PCCC 4/10 thuộc Phòng Hậu cần - Công an TP. HCM

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
CHỨNG NHẬN:

Phương tiện/lô phương tiện: Phòng cháy, chữa cháy ghi tại trang 2-3 của: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ điện Mạnh Phương, địa chỉ: CA 11-09 tháp T3, đảo Kim Cương, số 1 đường số 104-BTT, KP3, phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Tại thời điểm kiểm định, số phương tiện này có các thông số kỹ thuật phù hợp với các quy định về phòng cháy và chữa cháy và được phép sử dụng trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. 

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ điện Mạnh Phương;
- Trung tâm Thiết bị PCCC 4/10;
- Phòng CS PCCC và CNCH - CA các địa phương;
- Lưu: VT, P7.

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đại tá Bùi Quang Việt

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH
(Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC số 3887/KD-PCCC-P7 ngày 29/8/2022 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)



TT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
1.	Đèn chỉ dẫn thoát nạn: - Pin dự phòng: + Loại pin: Ni-Cd + Dung lượng: 800 mAh, 1,2V - Điện áp làm việc: 220VAC; 50Hz; - Thời gian chiếu sáng dự phòng: 03 giờ	EX	Cái	499	MPE/ Việt Nam	2022	Cấp tem mẫu C Từ:013402631 Đến:013403129
2.	Đèn chỉ dẫn thoát nạn: - Pin dự phòng: + Loại pin: Ni-Cd + Dung lượng: 800 mAh, 1,2V - Điện áp làm việc: 220VAC; 50Hz; - Thời gian chiếu sáng dự phòng: 03 giờ	EXR	Cái	369	MPE/ Việt Nam	2022	Cấp tem mẫu C Từ:013403130 Đến:013403498
3.	Đèn chỉ dẫn thoát nạn: - Pin dự phòng: + Loại pin: Ni-Cd + Dung lượng: 800 mAh, 1,2V - Điện áp làm việc: 220VAC; 50Hz; - Thời gian chiếu sáng dự phòng: 03 giờ	EXL	Cái	509	MPE/ Việt Nam	2022	Cấp tem mẫu C Từ:013403499 Đến:013404007
4.	Đèn chỉ dẫn thoát nạn: - Pin dự phòng: + Loại pin: Ni-Cd + Dung lượng: 800 mAh, 1,2V - Điện áp làm việc: 220VAC; 50Hz; - Thời gian chiếu sáng dự phòng: 03 giờ	EXLR	Cái	462	MPE/ Việt Nam	2022	Cấp tem mẫu C Từ:013404008 Đến:013404469
5.	Đèn chỉ dẫn thoát nạn: - Pin dự phòng: + Loại pin: Ni-Cd + Dung lượng: 800 mAh, 1,2V - Điện áp làm việc: 220VAC; 50Hz; - Thời gian chiếu sáng dự phòng: 03 giờ	EX2	Cái	281	MPE/ Việt Nam	2022	Cấp tem mẫu C Từ:013404470 Đến:013404750

BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

(Kèm theo Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC số 3.881/KĐ-PCCC-P7 ngày 29/8/2022 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

TT	Tên, số hiệu, quy cách của phương tiện	Ký, mã hiệu	Đơn vị	Số lượng	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Ghi chú
	phòng: 03 giờ						
6.	Đèn chỉ dẫn thoát nạn: - Pin dự phòng: + Loại pin: Ni-Cd + Dung lượng: 800 mAh, 1,2V - Điện áp làm việc: 220VAC; 50Hz; - Thời gian chiếu sáng dự phòng: 03 giờ	EX2LR	Cái	770	MPE/ Việt Nam	2022	Cấp tem mẫu C Từ:013404751 Đến:013405520
7.	Đèn chiếu sáng sự cố: - Pin dự phòng: + Loại pin: LiFePO4 + Dung lượng: 2500 mAh, 3,7V - Điện áp làm việc: 220VAC; 50Hz; - Thời gian chiếu sáng dự phòng: 02 giờ	EM-AT	Cái	1165	MPE/ Việt Nam	2022	Cấp tem mẫu C Từ:013405521 Đến:013406685
8.	Đèn chiếu sáng sự cố: - Pin dự phòng: + Loại pin: Ni-Cd + Dung lượng: 1000 mAh, 3,6V - Điện áp làm việc: 220VAC; 50Hz; - Thời gian chiếu sáng dự phòng: 02 giờ	EM-NT	Cái	185	MPE/ Việt Nam	2022	Cấp tem mẫu C Từ:013406686 Đến:013406870

- Theo văn bản đề nghị của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ điện Mạnh Phương và căn cứ Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy số 0522050/BBKĐ-TT4/10-P5 ngày 22/6/2022 của Trung tâm Thiết bị Phòng cháy chữa cháy 4/10, lô phương tiện PCCC nêu trên dùng để cung cấp cho thị trường;
- Chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu liên quan có trách nhiệm thi công, lắp đặt, giám sát, nghiệm thu các phương tiện PCCC nêu trên trước khi đưa vào sử dụng và phải kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật. /
